Renvooi

	Onderdeel	Symbool	Materiaal / aanvullende informatie	Kleur
Materialen	Vloerframe		Staal	Zwart
	Vloer		Stalendamwandprofiel + isolatie + houten beschot	
	Vloerbedekking		PVC	Grijs
	Vloerplinten		PVC	Antraciet
	Daklijst		PVC	Antraciet
	Hemelwaterafvoer		Kunststof Ø 80 mm	Grijs
	Mechanische ventilatie		Dakontluchting & xpelair	Antraciet
	Plafondplinten		PVC	
	Buitenwand		Sandwichpaneel 100 mm	Wit of grijs
	Buitendeuren		Kunststof afm. 1030x2310 mm	Wit
	Buitendeurkozijnen		Kunststof Ud = 1,25 W/m2.k	Wit
	Binnenwanden		Sandwichpaneel 80 mm	Gruiswit RAL 9002
	Binnendeuren		Hout afm. 830x2315 mm	Wit RAL 9010
	Binnendeurkozijnen		Staal	Wit RAL 9010
		x–x	Binnendeuren daar waar aangegeven wbdbo 30 min.	Wit
	Ramen		Kunststof Uw = 1,1 W/m2.k	Wit
	Raamkozijnen		Kunststof Uw = 1,2 W/m2.k	
	Raambeglazing			5/15/4 mm.
bouwbesluit / installaties	Water		Volgens NEN 1006	
	Elektra		Volgens NEN 1010	
			Dubbele wandcontactdoos	
			Lichtschakelaar	
			Lichtpunt	
			buitenverlichting	
	Noodverlichting/vluchtwegaanduiding		Nooduitgang	
	Brandveiligheid en rookprod.		Klasse 2	
			Blusdeken	
			Schuimblusser 6kg ABC	
		RM	Rookmelder NEN 2555	
		PS.	Paniekssluiting d.m.v. knopcilinder	
	Verwarmingsinstallatie		Electrische radiatoren + Boiler tbv warm tapwater	
	RC-waarden		Dak ≥ 3.16 m²*K/W.	
			Vloer ≥ 3.29 m²*K/W.	
			Gevel ≥ 4,50 m²*K/W.	
	Geluidsisolatie		Buitenwand 29 dB	
			Binnenwand 34 dB	
	Riolering		Aansluiting op bestaand door derden / opdrachtgever.	
			Volgens vigerende voorschriften gemeente	

Woonfunctie tijdelijke bouw

Constructie
volgens opgave constructeur

EPC-Berekening
N.V.T. (tijdelijke huisvesting)

Geluidwering
Conform NEN 5077

Verblijfsgebied
Totale oppervlakte van de verblijfsruimten bedraagt minimaal 55% van de totale gebruiksoppervlakte. Zie bouwbesluittoetsing.

Daglichttoetreding
Som van de equivalente daglichtoppervlakte bedraagt minimaal 10% per verblijfsgebied van de woonfunctie. Daglichttoetreding conform NEN 2057. Zie bouwbesluittoetsing.

Ventilatievoorzieningen, verbrandingsgassen en verbrandingslucht
Ventilatie volgens NEN 1087. De aanvoer van ventilatielucht vindt plaats d.m.v. ventilatieroosters. De afvoer van ventilatielucht vindt plaats d.m.v. mechanische afvoer. Overstroom vindt plaats onder alle deuren in de vertrekken, deze zijn voorzien van een spleet van 2 cm, dit verzorgt een doorlaat van 16 L/s. Zie bouwbesluittoetsing.

Wateropname materialen vloer, wand en plafonds in sanitaire ruimten
Wanden en vloer van sanitaire ruimte waterwerend volgens NEN 2788. Vochtwering volgens NEN 3215 en NPR 3216
Verlichting en eletriciteitsvoorziening in natte ruimte is spatwaterdicht

Gas-, elektra, en waterleiding
elektra volgens NEN 1010
gas niet van toepassing (geen gasinstallatie aanwezig)
waterleiding volgens NEN 1006

Inbraakwerendheid
Buitenkozijnen, ramen, deuren inclusief hang- en sluitwerk inbraakwerendheidsklasse 2 volgens NEN 5096

Beglazing
HR++ beglazing, waar vereist overeenkomstig NEN 3569; gelaagd

Deuren
afmeting binnendeuren 830x2315mm (bxh)
afmeting buitendeuren 1030x2315mm (bxh)

Brandveiligheid
volgens NEN 1775, 2443, 3011, 6068
brandwerende scheidingen zijn niet voorzien, tenzij anders aangegeven.
Brandmeldinstallatie N.V.T.
Ontruimingsalarminstallatie N.V.T.
Branddeken aanwezig bij kookgelegenheid

SNF-norm
Elke bewoner bed met een matras van tenminste 80x200cm
een kledingkast van minimaal 0,36m3 en een stoel
Koelkast; 30 liter koel-/vriesruimte per persoon

info Informatiekaart aanwezig op centrale plaats;
Huis- en leefregels betreffende veiligheid en hygiëne

Opdrachtgever :
Jong Fruit

Projectadres :

Tekeningnummer:	Formaat	Datum		Type
B03	A4	16-12-2019		
Projectnummer:	Schaal			
5586	N.V.T.			

Omschrijving
Renvooi